

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Карсашурская основная общеобразовательная школа»

427089, Удмуртская Республика, Шарканский район, д.Карсашур, ул. Пушкинская, д. 3, тел. (34136) 3-77-75.  
[karchur@mail.ru](mailto:karchur@mail.ru)

от 26.03.2018г.

ОНДиПР г. Воткинска  
Воткинского и Шарканского районов

Информация

о выполнении предписания № 3/1/1-7 от 26.02 2018г.

С целью устранения выявленных административных правонарушений при плановой выездной проверке требований пожарной безопасности выполнены следующие мероприятия:

1.

№	Вид нарушения требований ПБ с указанием конкретного места выявленного нарушения	Принятые меры
1	Не представлен акт очистки вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов	Знакомство с Лицензией УРО ВДПО для заключения договора на обслуживание вентиляции
2	Не проводится техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации в здании столовой (в договоре указана только школа ул.Пушкинская,3)	Договор ТО 7/2018 (с поправкой ул.Пушкинская, 20)
3	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки	Договор № 24 от 19.02.2018г. (сроки отодвинуты в связи с финансовыми проблемами)
4	Руководитель ОУ не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей. (№5,6,7 не перезаряжены)	Договор №13/18 ПЗТ от 21.03.2018г. (счет не оплачен)
5	Помещение спортивного зала не защищено системой автоматической пожарной сигнализации (снят пожарный извещатель)	пожарный извещатель установлен
6	Помещения столовой не защищено системой автоматической пожарной сигнализации (АПС отключена)	2 дымовых датчика заменены на тепловые. АПС включена.
7	Двери лестничных клеток имеющие систему самозакрывания зафиксированы в открытом положении	Двери лестничных клеток имеющие систему самозакрывания зафиксированы в закрытом положении

2. 05.03.2018г.с работниками ОУ проведен дополнительный инструктаж о ПБ с доведением выявленных нарушений.

3. Приказом №5/3 от 01.03.2018г. привлечен к дисциплинарной ответственности Макенюв Л.В., ответственный по ПБ по ОУ.

Директор

