



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов
427439, г. Воткинск, ул. Королева, 2, телефон (факс) 8(34145) 3-35-20
e-mail: votgpn@mchs-18.ru

с. Шаркан

«25» июня 2021 г.

Предписание № 9/1/1-6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Карсапурская основная общеобразовательная школа» - директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карсапурская основная общеобразовательная школа» Митюшкиной Вере Валентиновне

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 41/9 от «08» июня 2021 г., выданного заместителем главного государственного инспектора города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Сушковым Романом Владимировичем ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 ч. 50 мин. «16» июня 2021 г. по 16 ч. 05 мин. «16» июня 2021 г. и в период с 09 ч. 30 мин. «25» июня 2021 г. по 10 ч. 00 мин. «25» июня 2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта(ов) защиты: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карсапурская основная общеобразовательная школа» юридический адрес: 427089, Удмуртская Республика, Шарканский район, д. Карсапур ул. Пушкинская, 3; место фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, Шарканский район, д. Карсапур ул. Пушкинская, 3, Удмуртская Республика, Шарканский район, д. Карсапур ул. Пушкинская, 20.

Лицо(а), проводившие проверку: старший дознаватель отделения дознания отдела - государственный инспектор города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Надсонов Алексей Александрович

совместно с: директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карсапурская основная общеобразовательная школа» Митюшкиной Верой Валентиновной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	--	--	--

1.	2. выявленного нарушения	3.	4.	5.
д. Карсашур ул. Пушкинская,3				
1/1/1	Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях эвакуационных выходов (помещение мастерской, помещение спортивного зала)	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. п. 26 «Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа».	до 01.06.2022 г.	600 06.2022
1/1/2	Люк, ведущий в чердачное помещение, не имеет предела огнестойкости не менее EI 30. Не соответствует размерам, фактически размеры составляют 0,45x0,42.	ст. 4 п. 4 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г., СП 4.13130.2013 г. п. 7.7 «В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6x0,8 метра по закреплённым стальным стремянкам» (п. 4.11, п. 4.12, п. 4.13 СНИП II-2-80)	до 01.06.2022 г.	
1/1/3	Сигнал о срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации в школе находится в неисправном состоянии (Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре неисправна в помещениях кабинета № 15, фойе)	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. п. 54. «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств,	до 01.06.2022 г.	

		<p>функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации».</p>		
1/1/4	<p>Допускается блокирование дверей эвакуационных выходов (створка двери центрального эвакуационного выхода заперта)</p>	<p>Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. п. 27. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на</p>	<p>до 01.06.2022 г.</p>	<p>Всп. 06.2021</p>

		эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;		
1/1/5	Высота эвакуационных выходов из учебных помещений и здания менее 1,9 метра (из помещения № 1 - 1,88 м.; класса информатики - 1,70 м.)	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4 п. 4; ст. 89; СП 1.13130.2020 г. п. 4.2.18 «Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м. На реконструируемых объектах (в случае, если проводимые работы не затрагивают указанные выходы), а также на объектах, являющихся памятниками архитектуры, допускается сохранение их геометрических параметров с размерами менее требуемых, но не менее 1,5 м. При этом должно быть проведено соответствующее обоснование, учитывающее существующее значение высоты выхода — расчетное, экспериментальное или иное. В помещениях без постоянного пребывания людей, а также в помещениях с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м. В любом случае при высоте выхода менее 1,9 м должно быть применено обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также его обеспечена травмобезопасность» (Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест СН 102-54 п. 31)	до 01.06.2022 г.	вн. 07.2021
д. Карсагур ул. Пушкинская, 20				
1/1/6	Стены с внутренней стороны, перегородки здания столовой школы не соответствуют классу пожарной опасности материала КМ1 (применены материалы из древесины – ДВП, брус)	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4 п. 4; ст. 134 п. 6 «Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного назначения, этажности и вместимости приведена в <u>таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону</u> ». СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения. П. 1.86 «В зданиях I — III степе-	до 01.06.2022 г.	

		<p>ней огнестойкости в залах с числом мест до 1500 отделку стен и потолков допускается предусматривать из деревянной рейки, столярных древесностружечных и древесно-волоконистых плит, обработанных со всех сторон огнезащитными красками или лаками, не меняющими фактуру отделочного материала, по трудногораемой обрешетке и несгораемому каркасу. В зданиях I и II степеней огнестойкости в залах с числом мест более 1500 такая отделка допускается только для стен».</p>		
--	--	--	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

старший дознаватель отделения дознания отдела -
государственный инспектор города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору

Надсонов Алексей Александрович

(должность фамилия, инициалы инспектора)



«25» июня 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карсашурская основная общеобразовательная школа» Митюшкина Вера Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» июня 2021 г.

(подпись)